S.C. EDILUL CGA S.A. Câmpulung
SECRETARIAT Nr. 8155
Ziua 12

SOCIETATEA COMERCIALĂ EDILUL C.G.A. - S.A
Persoană juridică română
Sediul social: str. Traian, nr.41, Câmpulung Muscel
C.U.I. 11339178, Nr.Reg.Com. J03/709/1998
Capital social subscris şi vărsat 912.925,3 RON
Tel. 0248510285, 0248511688; Fax 0248510030

COMUNICAT DE PRESĂ

Vă transmitem mai jos rezultatele analizelor la plecarea din Staţia de Tratare Calea Pietroasă şi din două puncte ale reţelei de distribuţie (mal stâng-mal drept):

1.Tip probă: apă potabilă
Client: S.C. EDILUL CGA S.A.
Loc de prelevare: Plecare Staţia de Tratare Calea Pietroasă
Data executării:05.10.2021
Proba prelevată conform SR ISO 5667-5/2017 şi ISO 19458/2007 (E)
Observaţii: **apa se încadrează în valorile admise, conform Legii calităţii apei nr. 458/2002 cu completările ulterioare**

pH: (valoare admisă: 6,5-9,5 unităţi de pH), valoare obţinută:7,3
Turbiditate: (valoare admisă: < 5 FNU), valoare obţinută:2,56
Amoniu (NH_4^+): (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: < 0,03mg/l
Azotaţi (NO_3^-) (valoare admisă: 50 mg/l), valoare obţinută: 1,15 mg/l
Azotiţi (NO_2^-) (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: <0,01mg/l
Clor rezidual(Cl_2) liber (valoare admisă: 0,1-0,5 mg/l),valoare obţinută: 0,50mg/l
Duritate totală (valoare admisă: 5 grade germane), valoare obţinută: 1,57
Din punct de vedere microbiologic, apa este conformă.

2. Tip probă: apă potabilă
Client: S.C. EDILUL CGA S.A.
Loc de prelevare: Valea Romanestilor(mal stâng)
Data executării: 05.10.2021
Proba prelevată conform SR ISO 5667-5/2017 şi ISO 19458/2007 (E)
Observaţii: **apa se încadrează în valorile admise, conform Legii calităţii apei nr. 458/2002 cu completările ulterioare**

pH: (valoare admisă: 6,5-9,5 unităţi de pH), valoare obţinută: 7,3
Turbiditate: (valoare admisă: < 5 FNU), valoare obţinută: 3,61 FNU
Amoniu (NH_4^+): (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: < 0,03mg/l

SC EDILUL CGA SA este operator de date cu caracter personal
Atenţie, documentul conţine date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menţionată ca destinatar. În cazul în care nu sunteţi destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea,distribuirea sau iniţierea unor acţiuni pe baza conţinutului acestui document sau strict interzise şi atrag răspunderea juridică.

Azotaţi (NO_3^-) (valoare admisă: 50 mg/l), valoare obţinută: 1,23 mg/l
Azotiţi (NO_2^-) (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: <0,01mg/l
Clor rezidual (Cl_2) liber (valoare admisă: 0,1-0,5 mg/l),valoare obţinută: 0,16mg/l
Duritate totală (valoare admisă: 5 grade germane), valoare obţinută: 1,62
Din punct de vedere microbiologic, apa este conformă.

3.Tip probă: apă potabilă
Client: S.C. EDILUL CGA S.A.
Loc de prelevare: str.Matei Basarab(mal drept)
Data executării:05.10.2021
Proba prelevată conform SR ISO 5667-5/2017 şi ISO 19458/2007 (E)
Observaţii: **apa se încadrează în valorile admise, conform Legii calităţii apei nr. 458/2002 cu completările ulterioare**

pH: (valoare admisă: 6,5-9,5 unităţi de pH), valoare obţinută: 7,2
Turbiditate: (valoare admisă: < 5 FNU), valoare obţinută: 4,25 FNU
Amoniu (NH_4^+): (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: <0,03mg/l
Azotaţi (NO_3^-) (valoare admisă: 50 mg/l), valoare obţinută:1,12 mg/l
Azotiţi (NO_2^-) (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: <0,01mg/l
Clor rezidual (Cl_2) liber (valoare admisă: 0,1-0,5 mg/l),valoare obţinută:0,35 mg/l
Duritate totală (valoare admisă: 5 grade germane), valoare obţinută:1,60
Din punct de vedere microbiologic, apa este conformă.

Elaborat,
Şef Laborator Apă Potabilă,
ing. Laura PEPENEL

DIRECTOR GENERAL,
ing. Mihail VASILESCU

SC EDILUL CGA SA este operator de date cu caracter personal
Atenţie, documentul conţine date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menţionată ca destinatar. În cazul în care nu sunteţi destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea,distribuirea sau iniţierea unor acţiuni pe baza conţinutului acestui document sau strict interzise şi atrag răspunderea juridică.